

## Re: MPZ 3095 - hasičská nádrž Straník - K

Odesílatel: "Kateřina Pišteková" <katerina.pistekova@novyjicin.cz>

18 pro 23 13:46

Příjemce: "Barbora Hradilová" <barbora.hradilova@novyjicin.cz>

Přílohy: 2023\_03\_27-Zápis\_požární\_nádrže\_Straník.pdf (547,2 kB); situace\_pozarni\_nadrze\_Stranik.jpg (235,1 kB);

Záměr vznikl z podnětu hasičů z SDH Straník, písemný požadavek nicméně nemáme.

Při podrobnějším zkoumání současného stavu a vhodnosti realizace záměru bylo zjištěno, že pozemkově není požární nádrž č. 3 dořešena, a realizace záměru k částečné modernizaci nádrže byla odsunuta na dobu neurčitou.

Cílem záměru je modernizace požární nádrže č. 3 v místní části Straník. Tato modernizace by se skládala z vybudování obtokového koryta, které by částečně mohlo zvýšit protipovodňovou ochranu Straníku - byl by to prostor pro další možný záchyt povodňové vody, navíc by sloužil pro záchyt vody požární jako náhradní nádrž při čištění hlavní nádrže (v současné době je při kompletním čištění nádrží nutné vždy vypustit a vzhledem k nízkému stavu průtoku vody v létě pak trvá i cca 14 dní, než se nádrž znovu naplní). Voda z požární nádrže č. 3 je vnímána jako nejvhodnější pro požární použití, vzhledem k zatím nedořešenému odkanalizování místní části Straník může být voda v ostatních dvou nádržích znečištěna případnými kaly.

Druhou součástí modernizace by bylo vybudování podzemní (retenční) nádrže s obsahem min. 22 m<sup>3</sup> s osazením potrubí vhodného pro připojení požární techniky. Toto bylo i doporučeno k realizaci zástupci HZS Moravskoslezského kraje viz přiložený zápis z jednání na místě samém, které se uskutečnilo dne 24.03.2023.

Předpokládaný postup je pozemkové vypořádání prostoru požární nádrže a okolí, které je potřebné pro provedení záměru (vzhledem k terénu je reálné modernizaci rozšiřovat právě směrem do předmětného pozemku XY, na kterém je již v současné době umístěna část stávající nádrže), následné provedení hydrologické studie s doporučením konkrétních modernizačních opatření, množství jímané požární vody dle skutečného průtoku apod. Na základě této studie by pak došlo ke zpracování projektové dokumentace již na konkrétní a reálná vodní díla, která by vedla k modernizaci a zlepšení využití požární nádrže.

S pozdravem



město  
**Nový Jičín**

**Ing. Kateřina Pišteková**  
**referentka veřejné správy**  
odbor správy majetku  
úsek komunálního hospodářství  
Městský úřad Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1/1  
74101 Nový Jičín  
telefon: +420 556 768 293  
e-mail: [katerina.pistekova@novyjicin.cz](mailto:katerina.pistekova@novyjicin.cz)  
web: [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)

Myslete na přírodu  
Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?

Odesílatel: Barbora Hradilová ([barbora.hradilova@novyjicin.cz](mailto:barbora.hradilova@novyjicin.cz))

Datum: 18 pro 23 13:00

Příjemce: Kateřina Pišteková ([katerina.pistekova@novyjicin.cz](mailto:katerina.pistekova@novyjicin.cz))

Předmět: MPZ 3095 - hasičská nádrž Straník - K

Kačí prosím Tě,

máme nějaké info či studie, co bychom chtěli či potřebovali přebudovat na té hasičské nádrži ve Straníku (K )?  
Chci nachystat materiál do RM, tak ať to tam můžu nějak odůvodnit.

Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den,



město  
**Nový Jičín**

**Barbora Hradilová**  
**referent veřejné správy**

Odbor správy majetku

Úsek majetkový

Městský úřad Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1

74101 Nový Jičín

telefon: +420 556 768 235

e-mail: [barbora.hradilova@novyjicin.cz](mailto:barbora.hradilova@novyjicin.cz)

web: [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)

**Myslete na přírodu**

**Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?**

## Zápis z jednání

Náplň jednání: Modernizace požárních nádrží Straník  
Datum jednání: 24.03.2023  
Místo konání: Straník, požární nádrž č. 3  
Přítomni: Ing. Kateřina Pišteková  
Město Nový Jičín

Ing. J. N , Ing. J. K  
HZS Moravskoslezského kraje, ÚO Nový Jičín

Předmětem jednání byla problematika zajištění požární vody v místní části Straník v návaznosti na plánované řešení nakládání a zachytávání povrchové vody na území obce.

Na základě prohlídky stávajících nádrží a prezentovaných záměrů plánované akce bylo ze strany HZS MSK sděleno následující doporučení:

1. Ponechat stávající tři požární nádrže včetně zachování jejich kapacity dle současného stavu.
2. Za vhodný považujeme záměr realizovat v prostoru nádrže č. 3 novou podzemní nádrž s minimálním obsahem 22 m<sup>3</sup> vybavenou odběrným potrubím DN 110 osazeným převlečnou maticí s vnitřním závitem a zpětnou klapkou k zajištění plnění cisternových automobilových stříkaček.
3. V souvislosti s uvažovanými změnami upozorňujeme na ustanovení § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), podle kterého obec ve své samostatné působnosti zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

**MĚSTO NOVÝ JIČÍN**  
741 11 NOVÝ JIČÍN



.....  
Ing. Kateřina Pišteková  
Městský úřad Nový Jičín

.....  
Ing. J. K  
HZS MSK

.....  
Ing. J. N  
HZS MSK

